

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2026CCC0309-4956308
(任务编号)





产品名称：控制与保护开关电器

型 号：TGK1S-45C

检测机构：浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）



<p>产品名称: 控制与保护开关电器 型号: TGK1S-45C 商 标:  样品数量: 16 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2026-02-05 完成日期: 2026-04-10</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.9-2024 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGK1S-45C; Ue: AC400V; Ui: 690V ; Uimp: 4kV; Ith: 16A (1A、3A、6A、12A、16A) /45A (25A、32A、45A) ; Ie: 1A、3A、6A、12A、16A、25A、32A、45A; Ir: (0.4~1.0) Ie; 使用类别: AC-3、AC-4; Ics: TGK1S-45C: 6kA; 极数: 3P; 配用辅助回路: Ith: 5A; 3NO3NC; AC-15: Ue/Ie: AC230V/5A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.1A、DC24V/5A</p>	
<p>主检: 林吕杰 签名:  日期: 2026-04-10</p>	<p>浙江省高低压电器产品质量检验中心 2026 年 04 月 14 日</p>
<p>审核: 朱浩然 签名:  日期: 2026-04-13</p>	
<p>签发: 李孟 签名:  日期: 2026-04-14</p>	
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p>

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	17001-CCC-260118012
首页	√	1	17001-CCC-260118012-S
报告组成	√	1	17001-CCC-260118012-S
安全型式试验报告	√	96	17001-CCC-260118012-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验